



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND_SPb@mail.ru

Отдел надзорной деятельности Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Предписание № 2-25-638/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Центрального района СПб.

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного лица, принимающего гражданной правообладателем объекта защиты)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОИД Центрального района УИД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Жерлева Сергея Юрьевича от 29 июля 2013 года № 2-25-638, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 8.19.27 августа, 03 сентября 2013 г. инспектором ОИД Центрального района УИД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Гольшикиной Марией Николаевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - помещений детского сада по адресу: Санкт-Петербург, 8-я Советская ул., д. 6/8.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении указывается только в случае выполнения
1	2	3	4	
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений класса Ф1.1 (детский сад), предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел., расположенных на 1м этаже).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ч.4 ст.4; Строительные нормы и правила 21-01-97 * п. 6.12*, п. 6.13*, СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009, п. 5.2,12	01.08.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для

оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества:

руководители федеральных органов исполнительной власти:

руководители органов местного самоуправления:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций:

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Центрального района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«03» сентября 2013 г.



М.П. Гольшикина

Предписание для исполнения получило:
Заведующая ГБДОУ д/с № 17- Гурова Н.В.

«02» сентября 2013 г.

✓